



**Wärmeversorgung
im Baugebiet
„Südlich der Rosenstraße“, Haßloch**



Zusätzliche technische Anschlussbedingungen:

- Stromanschluss 230 V, 16 A
- Anschluss für Temperaturfühler im Wärmetauscher,
Tauchhülse für Fühlerlänge 80 mm und Durchmesser: 6 mm
- Potentialfreier Kontakt (Öffner) aus der Steuerung des Kunden für
Wärmespeicher „Laden“ (entfällt, wenn die Warmwasserbereitung über
den separaten Anschluss 10 im Hydraulikschema versorgt wird.)
- Im Netzanschlussantrag ist zwingend die Leistung bei der Nahwärme
einzutragen
- Mit dem Netzanschlussantrag ist vorzulegen:
Eine Kopie zur Heizlastberechnung nach EnEV
- Mit der Fertigstellungsanzeige ist vorzulegen:
Eine Kopie der Berechnung und Durchführung zum hydraulischen Abgleich
der Heizungsanlage